

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: Artilleristen nr 1, By 32
Adress: Akademigatan 2, Östersund
Byggnad: By 32 X

Systemnr	Betjäna	*Resultat	Besiktning	Ombesikt senast	Nästa besiktning
TAI/FA1	Fastigheten	G	2013-06-28		2016-06-28

Kontrollant: Mats Larsson
Behörighet: Riks K, 1173, Swedcert AB
Företag: Östersunds VVS-Konsult AB
Adress: Storgatan 59B
Ort: 831 33 Östersund

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd
*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Mats Larsson
Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall
byggnadens ägare anslå intyget på
väl synlig plats i byggnaden.